

# 上海天文馆（上海科技馆分馆）空调系统水处理采购项目比选公告

上海科技馆就其空调系统水处理采购项目组织比选，现正式发出本公告并就有关本次比选的具体事宜通知如下：

- 1、采购人：上海科技馆。
- 2、项目名称：空调系统水处理采购项目。
- 3、采购内容概要：

上海天文馆现有 3 套中央空调循环水系统：

1. 冷却塔侧冷却水循环系统，循环水量为 1208.00m<sup>3</sup>/h；
2. 地源热泵机组冷却水循环系统，循环水量为 572m<sup>3</sup>/h；
3. 空调水循环系统，循环量为 812m<sup>3</sup>/h；

中央空调冷却水和冷凝水水质应当定期监测和处理，做好缓蚀，杀菌，阻垢等工作，以符合国家对空调水相关标准的规定，保证各水系统各项水质指标符合质量标准/技术规格中的要求。空调水系统水质标准如下：

项目	单位	指 标	试验方法
PH		8.0-10.0	GB-5750
总硬度	kg/m <sup>3</sup>	<0.35	GB-5750
TDS	kg/m <sup>3</sup>	<2.5	GB-5750
浊 度	度 (NTU)	<20	GB-5750
总 铁	kg/m <sup>3</sup>	<110-3	GB-5750
总 铜	kg/m <sup>3</sup>	<210-4	GB-5750
细菌总数	个 /m <sup>3</sup>	<109	GB-5750

- 4、采购预算：6 万元。（报价超过采购预算按无效响应处理。）
- 5、服务期限： 合同签订后 12 个月
- 6、质保期：项目验收合格后 0 个月。
- 7、合格的响应单位应具有资格条件：
  - (1) 在中华人民共和国境内登记成立的独立法人或其他组织；
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业能力；
  - (4) 具有参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
- 8、项目报名：对本项目有意向的供应商可于本公告发出之日起 4 日内，通过 <http://proxy.sstm.org.cn:8088/> 在线报名。报名时间截止后请及时通过邮箱查收相关邮件获取采购文件。
- 9、响应文件递交截止时间及地点：详见邮件
- 10、响应文件数量：正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 套（U 盘保存）。（报名单位应保证电子版文件与其纸质正本响应文件的内容一致，否则可能导致的不利后果由响应单位承担。）
- 11、响应文件递交方式：纸质文件与电子文件（U 盘）应共同密封完好，线下送达邮件要求指定地点，文件未密封或电子邮件回复的均做无效响应处理。
- 12、项目联系方式：  
联系人：吕暘  
电话号码：68622000-7100

原网址：<http://proxy.sstm.org.cn:8088/#announcement=25>